

Ⅳ 令和7年度 学校環境衛生検査結果

〈飲料水の水質・施設等の調査〉4/22、7/1、10/25、1/21実施

1/21実施分より一部抜粋

	場所	水温 (℃)	残留塩素 濃度(mg/l)	pH	臭気・味・濁り ・蛇口の汚れ	判定基準
水道	3階女子トイレ	12.0	0.3~0.4	7.0	なし	遊離残留塩素が0.1mg/l以上保持されていること。また、外観・臭気・味等に異常がないこと。冷水器等飲料水を貯留する給水器具から供給されている水についても、給水栓と同様に管理されていること。
	1階下足室前	10.6	0.3~0.4	7.2	なし	
	食堂調理室	12.0	0.3	6.8	なし	
	食堂手洗	14.6	0~0.1	7.2	なし	
	テニスコート前	12.1	0.3~0.4	7.0	汚れあり	
冷水器	テニスコート前	5.3	0.3	7.0	なし	
	体育館東	7.5	0.2~0.3	7.0	なし	
	1階下足室前	9.3	0.3	7.2	なし	

〈教室・体育館照度検査〉5/28、11/18実施

期日	春季 天候:晴			秋季 天候:晴時々曇り			判定基準
場所	黒板	教室	体育館	黒板	教室	体育館	
カーテンの使用状況	外窓後方・廊下側前方		全面	外窓全面・廊下側前方		全面	
最大照度	971	4895	582	720	1218	658	黒板・教室ともに 500 ルクス以上が望ましい。教室照度の下限値は 300 ルクス。
最小照度	330	408	242	354	436	284	
最大・最小の比	2.9:1	12:1	2.4:1	2:1	2.8:1	2.3:1	10:1を超えないことが望ましい

〈プール衛生管理検査〉6/17 実施

項目	検査結果	判定基準
濁度	見える	2度以下(水中3m離れた位置からプール壁面が明確に見えること)
水素イオン濃度(pH)	7.4	5.8以上 8.6以下
遊離残留塩素濃度	0.4~1.5mg/l	0.4mg/l 以上 1.0mg/l 以下であることが望ましい
過マンガン酸カリウム消費量	2.5mg/l	12mg/l 以下
大腸菌	陰性	検出されないこと
総トリハロメタン	0.053mg/l	0.2mg/l 以下であることが望ましい

〈保健室ベッドのダニ検査〉8/26実施

	ベッド敷布団A	ベッド敷布団B	判定基準
ダニ数	10匹/m ² 以下	10匹/m ² 以下	ダニ数は100匹/m ² 以下であること

〈教室空気環境検査〉9/2、12/16実施

期日	夏季		冬季		判定基準
教室	1年4組	2年2組	1年4組	2年5組	
室温	27.6℃	26.4℃	19.6℃	19.0℃	18℃以上28℃以下であることが望ましい
湿度	58%	58%	42%	42%	30%以上 80%以下であることが望ましい
CO ₂ 濃度	850ppm	800ppm	1100ppm	1100ppm	換気の基準として1500ppm以下

