

2024年10月31日

## 作業環境測定結果報告書

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 測定年月日     | 2024年10月18日                  |
| 建物の名称     | 大阪府立 枚方津田高等学校                |
| 所在地       | 〒573-0121 大阪府枚方市津田北町2丁目50番1号 |
| 用途        | 学校                           |
| 環境衛生管理技術者 | 宮坂 豊                         |
| 測定者       | 森 貢                          |

所在地 〒553-0001  
大阪府大阪市福島区海老江5丁目4番8号  
TEL 06-6453-5131  
FAX 06-6453-7477  
会社名 毎美エンジニアリング株式会社  
登録指定番号 大阪府 4総 第3-2号

空気環境調査概評

|       |                |
|-------|----------------|
| 建築物名  | 大阪府立 枚方津田高等学校  |
| 測定年月日 | 2024年10月18日（金） |
| 実施者   | 森 貢            |
| 補助者   |                |

| 建築物環境衛生管理基準                 |     | 測定値                      |                         |                         | 不適箇所数<br>／<br>測定箇所数 | 測定結果概評                     |                     |
|-----------------------------|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 測定項目                        | 基準値 | 最高値                      | 最低値                     |                         |                     |                            |                     |
| 温度                          | 瞬間値 | 18～28℃                   | 27.8℃                   | 25.2℃                   | 0<br>／<br>26        | 特に問題はありません                 |                     |
| 相対湿度                        |     | 40～70%                   | 71.2%                   | 62.2%                   | 6<br>／<br>26        | 基準値を上回る箇所があります<br>除湿が望まれます |                     |
| 気流                          |     | 0.5m/s以下                 | 0.26 m/s                | 0.00 m/s                | 0<br>／<br>26        | 特に問題はありません                 |                     |
| 二酸化炭素<br>（CO <sub>2</sub> ） | 平均値 | 1,000ppm以下               | 849 ppm                 | 571 ppm                 | 0<br>／<br>13        | 特に問題はありません                 |                     |
| 一酸化炭素<br>（CO）               |     | 6ppm以下                   | 0.2 ppm                 | 0.1 ppm                 | 0<br>／<br>13        | 特に問題はありません                 |                     |
| 浮遊粉塵量                       |     | 0.15mg/m <sup>3</sup> 以下 | 0.022 mg/m <sup>3</sup> | 0.005 mg/m <sup>3</sup> | 0<br>／<br>13        | 特に問題はありません                 |                     |
| 特記事項                        |     |                          |                         |                         | 測定機器                | 温度                         | KANOMAX IAQ MONITOR |
|                             |     |                          |                         |                         |                     | 相対湿度                       | KANOMAX IAQ MONITOR |
|                             |     |                          |                         |                         |                     | 気流                         | KANOMAX-MODEL-6003  |
|                             |     |                          |                         |                         |                     | 二酸化炭素                      | KANOMAX IAQ MONITOR |
|                             |     |                          |                         |                         |                     | 一酸化炭素                      | KANOMAX IAQ MONITOR |
|                             |     |                          |                         |                         |                     | 浮遊粉塵                       | KANOMAX-MODEL 3431  |
|                             |     |                          |                         |                         |                     | ホルムアルデヒド                   | —                   |

管理 No.

## 環境測定結果

建築物名

大阪府立 枚方津田高等学校

測定年月日

2024年10月18日(金)

天候

曇り

| 測定場所 |                  | 測定時状況 |          |          | 温度     | 相対湿度   | 気流     | 二酸化炭素      |     | 一酸化炭素  |     | 浮遊粉塵量       |       | 備考 |
|------|------------------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|------------|-----|--------|-----|-------------|-------|----|
|      |                  | 時刻    | 在室<br>人員 | 喫煙<br>者数 | 18～28℃ | 40～70% | 0.5m/s | 1,000ppm以下 |     | 6ppm以下 |     | 0.15mg/m3以下 |       |    |
|      |                  |       |          |          | 120cm  | 120cm  | 以下     | 瞬間値        | 平均値 | 瞬間値    | 平均値 | 瞬間値         | 平均値   |    |
|      |                  |       |          |          | ℃      | %      | m/s    |            |     |        |     |             |       |    |
| 外気   | 1階 — 14<br>出入口横  | 9:53  | —        | —        | 25.2   | 70.9   | 0.39   | 561        | 563 | 0.1    | 0.1 | 0.008       | 0.006 |    |
|      |                  | 13:41 | —        | —        | 28.6   | 65.2   | 0.63   | 564        |     | 0.1    |     | 0.004       |       |    |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |     |        |     |             |       |    |
|      | 2階 — 1<br>事務室    | 9:45  | 4        | 0        | 26.7   | 67.4   | 0.00   | 594        | 579 | 0.1    | 0.1 | 0.008       | 0.006 |    |
|      |                  | 13:33 | 5        | 0        | 26.7   | 71.1   | 0.16   | 564        |     | 0.1    |     | 0.004       |       |    |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |     |        |     |             |       |    |
|      | 2階 — 2<br>職員室    | 9:46  | 6        | 0        | 26.2   | 67.8   | 0.00   | 799        | 724 | 0.1    | 0.1 | 0.026       | 0.022 |    |
|      |                  | 13:35 | 12       | 0        | 26.6   | 67.5   | 0.21   | 648        |     | 0.1    |     | 0.018       |       |    |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |     |        |     |             |       |    |
|      | 2階 — 3<br>司書室    | 9:48  | 1        | 0        | 25.6   | 62.2   | 0.00   | 593        | 736 | 0.1    | 0.1 | 0.008       | 0.007 |    |
|      |                  | 13:36 | 1        | 0        | 26.2   | 63.8   | 0.00   | 879        |     | 0.1    |     | 0.006       |       |    |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |     |        |     |             |       |    |
|      | 1階 — 4<br>保健室    | 9:55  | 1        | 0        | 25.2   | 69.4   | 0.12   | 631        | 614 | 0.1    | 0.1 | 0.008       | 0.007 |    |
|      |                  | 13:43 | 1        | 0        | 27.2   | 68.3   | 0.11   | 597        |     | 0.1    |     | 0.005       |       |    |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |     |        |     |             |       |    |
|      | 5階 — 5<br>1－2教室  | 9:58  | 38       | 0        | 25.5   | 69.5   | 0.18   | 597        | 847 | 0.1    | 0.1 | 0.006       | 0.006 |    |
|      |                  | 13:46 | 38       | 0        | 26.5   | 67.9   | 0.16   | 1097       |     | 0.1    |     | 0.005       |       |    |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |     |        |     |             |       |    |
|      | 5階 — 6<br>2－1教室  | 10:00 | 20       | 0        | 25.9   | 70.1   | 0.00   | 739        | 849 | 0.1    | 0.1 | 0.008       | 0.006 |    |
|      |                  | 13:48 | 38       | 0        | 26.3   | 66.6   | 0.17   | 958        |     | 0.1    |     | 0.004       |       |    |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |     |        |     |             |       |    |
|      | 4階 — 7<br>2－4教室  | 10:03 | 36       | 0        | 25.8   | 69.7   | 0.00   | 705        | 682 | 0.1    | 0.1 | 0.006       | 0.005 |    |
|      |                  | 13:51 | 36       | 0        | 26.4   | 67.5   | 0.00   | 659        |     | 0.1    |     | 0.004       |       |    |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |     |        |     |             |       |    |
|      | 4階 — 8<br>1－3教室  | 10:05 | 28       | 0        | 25.8   | 70.3   | 0.00   | 673        | 785 | 0.1    | 0.1 | 0.008       | 0.006 |    |
|      |                  | 13:53 | 28       | 0        | 26.5   | 67.8   | 0.13   | 896        |     | 0.1    |     | 0.004       |       |    |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |     |        |     |             |       |    |
|      | 4階 — 9<br>3－3教室  | 10:02 | 36       | 0        | 26.1   | 70.9   | 0.14   | 789        | 677 | 0.1    | 0.1 | 0.008       | 0.006 |    |
|      |                  | 13:50 | 0        | 0        | 26.5   | 67.6   | 0.15   | 565        |     | 0.1    |     | 0.004       |       |    |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |     |        |     |             |       |    |
|      | 3階 — 10<br>1－6教室 | 10:07 | 38       | 0        | 25.7   | 70.1   | 0.15   | 826        | 807 | 0.1    | 0.1 | 0.008       | 0.006 |    |
|      |                  | 13:55 | 38       | 0        | 26.1   | 67.6   | 0.16   | 788        |     | 0.1    |     | 0.004       |       |    |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |     |        |     |             |       |    |
|      | 3階 — 11<br>3－6教室 | 10:10 | 16       | 0        | 25.7   | 71.2   | 0.26   | 727        | 645 | 0.1    | 0.1 | 0.009       | 0.007 |    |
|      |                  | 14:00 | 0        | 0        | 25.6   | 67.1   | 0.18   | 562        |     | 0.1    |     | 0.004       |       |    |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |     |        |     |             |       |    |
|      | 3階 — 12<br>2－6教室 | 10:09 | 38       | 0        | 25.7   | 69.0   | 0.00   | 889        | 803 | 0.2    | 0.2 | 0.008       | 0.007 |    |
|      |                  | 13:57 | 38       | 0        | 26.5   | 68.6   | 0.00   | 716        |     | 0.1    |     | 0.005       |       |    |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |     |        |     |             |       |    |
|      | 3階 — 13<br>体育準備室 | 9:50  | 0        | 0        | 25.8   | 68.9   | 0.00   | 572        | 571 | 0.1    | 0.1 | 0.008       | 0.006 |    |
|      |                  | 13:38 | 1        | 0        | 27.8   | 68.5   | 0.00   | 569        |     | 0.1    |     | 0.004       |       |    |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |     |        |     |             |       |    |