

2024年4月30日

作業環境測定結果報告書

測定年月日	2024年4月25日
建物の名称	大阪府立 枚方津田高等学校
所在地	〒573-0121 大阪府枚方市津田北町2丁目50番1号
用途	学校
環境衛生管理技術者	宮坂 豊
測定者	森 貢

所在地 〒553-0001
大阪府大阪市福島区海老江5丁目4番8号
TEL 06-6453-5131
FAX 06-6453-7477
会社名 毎美エンジニアリング株式会社
登録指定番号 大阪府 4総 第3-2号

管理 No. _____

空気環境調査概評

建築物名	大阪府立 枚方津田高等学校
測定年月日	2024年4月25日（木）
実施者	森 貢
補助者	

建築物環境衛生管理基準			測 定 値		不適箇所数 測定箇所数	測定結果概評	
測 定 項 目	基 準 値	最 高 値	最 低 値				
温 度	瞬 間 値	18～28℃	24.0 ℃	21.1 ℃	0 26	特に問題はありません	
相 対 湿 度		40～70%	62.5 %	46.2 %	0 26	特に問題はありません	
気 流		0.5m/s以下	0.00 m/s	0.00 m/s	0 26	特に問題はありません	
二 酸 化 炭 素 (C O ₂)	平 均 値	1,000ppm以下	1166 ppm	509 ppm	2 13	基準値を上回る箇所があります 換気が望まれます	
一 酸 化 炭 素 (C O)		6ppm以下	0.2 ppm	0.1 ppm	0 13	特に問題はありません	
浮 遊 粉 塵 量		0.15mg/m ³ 以下	0.006 mg/m ³	0.005 mg/m ³	0 13	特に問題はありません	
特 記 事 項					測 定 機 器	温 度	KANOMAX IAQ MONITOR
						相 対 湿 度	KANOMAX IAQ MONITOR
						気 流	KANOMAX-MODEL-6003
						二 酸 化 炭 素	KANOMAX IAQ MONITOR
						一 酸 化 炭 素	KANOMAX IAQ MONITOR
						浮 遊 粉 塵	KANOMAX-MODEL 3431
						ホルムアルデヒド	—

管理 No.

環境測定結果

建築物名

大阪府立 枚方津田高等学校

測定年月日

2024年4月25日(木)

天候

晴

測定場所		測定時状況			温度	相对湿度	気流	二酸化炭素		一酸化炭素		浮遊粉塵量		備考
		時刻	在室人員	喫煙者数	18～28℃	40～70%	0.5m/s以下	1,000ppm以下		6ppm以下		0.15mg/m3以下		
			人	人	120cm	120cm	以下	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	
					℃	%	m/s							
外気	1階 — 14 出入口横	9:58	—	—	20.2	49.5	0.21	447	485	0.1	0.1	0.005	0.005	
		13:40	—	—	22.6	45.9	0.97	522		0.1		0.005		
	1階 — 1 保健室	10:00	2	0	21.2	56.8	0.00	627	649	0.1	0.1	0.004	0.005	
		13:42	3	0	23.4	49.5	0.00	671		0.1		0.005		
	2階 — 2 職員室	9:52	8	0	21.9	50.5	0.00	584	667	0.1	0.1	0.005	0.005	
		13:34	12	0	22.7	48.2	0.00	749		0.1		0.005		
	2階 — 3 事務室	9:50	4	0	22.0	48.3	0.00	519	558	0.1	0.1	0.005	0.005	
		13:33	5	0	22.5	47.0	0.00	597		0.1		0.005		
	2階 — 4 生徒指導室	9:53	1	0	21.6	51.4	0.00	547	603	0.1	0.1	0.005	0.005	
		13:35	4	0	23.1	48.3	0.00	658		0.1		0.005		
	4階 — 5 2－3教室	10:10	40	0	22.8	54.2	0.00	1011	929	0.1	0.1	0.005	0.005	
		13:51	40	0	23.9	47.4	0.00	846		0.1		0.005		
	4階 — 6 3－4教室	10:07	36	0	21.7	54.6	0.00	754	706	0.1	0.1	0.006	0.006	
		13:49	9	0	23.8	46.8	0.00	658		0.1		0.005		
	3階 — 7 1－6教室	10:14	40	0	22.7	62.5	0.00	1287	1166	0.1	0.1	0.006	0.006	
		13:55	40	0	23.8	49.5	0.00	1044		0.1		0.005		
	3階 — 8 1－5教室	10:15	40	0	23.0	60.2	0.00	1163	1015	0.1	0.1	0.006	0.006	
		13:56	40	0	24.0	49.8	0.00	866		0.1		0.005		
	4階 — 9 1－3教室	10:12	38	0	21.9	54.0	0.00	758	768	0.1	0.1	0.005	0.005	
		13:53	38	0	24.0	47.0	0.00	778		0.1		0.005		
	3階 — 10 2－6教室	10:17	38	0	23.0	56.9	0.00	1102	964	0.1	0.1	0.005	0.005	
		13:58	38	0	23.8	46.2	0.00	825		0.1		0.005		
	5階 — 11 1年2組	10:03	0	0	21.1	51.4	0.00	457	676	0.1	0.2	0.005	0.005	
		13:46	36	0	23.2	48.7	0.00	895		0.3		0.005		
	5階 — 12 2年2組	10:05	30	0	21.5	52.7	0.00	531	685	0.1	0.1	0.005	0.005	
		13:47	30	0	24.0	47.2	0.00	839		0.1		0.005		
	3階 — 13 体育準備室	9:55	2	0	22.3	51.0	0.00	482	509	0.1	0.1	0.005	0.005	
		13:38	0	0	23.7	47.4	0.00	535		0.1		0.005		