


2024年6月30日

作業環境測定結果報告書

測定年月日	2024年6月28日
建物の名称	大阪府立 枚方津田高等学校
所在地	〒573-0121 大阪府枚方市津田北町2丁目50番1号
用途	学校
環境衛生管理技術者	宮坂 豊
測定者	藤枝 敬子

所在地 〒553-0001
大阪府大阪市福島区海老江5丁目4番8号
TEL 06-6453-5131
FAX 06-6453-7477
会社名 毎美エンジニアリング株式会社
登録指定番号 大阪府 4総 第3-2号



空氣環境調查概評

建	築	物	名	大阪府立 枚方津田高等学校	
測	定	年	月	日	2024年6月28日（金）
実		施	者	藤枝 敬子	
補		助	者		

建築物環境衛生管理基準		測定値			不適箇所数	測定結果概評	
測定項目	基準値	最高値	最低値				
温度	瞬間値	18～28℃	26.6℃	22.0℃	0 / 26	特に問題はありません	
相対湿度		40～70%	88.1%	69.1%	25 / 26	降雨の影響により基準値を上回っています。 使用中の箇所では除湿が望まれます。	
気流		0.5m/s以下	0.30 m/s	0.02 m/s	0 / 26	特に問題はありません	
二酸化炭素 (CO ₂)	平均値	1,000ppm以下	1183 ppm	454 ppm	2 / 13	基準値を上回る箇所があります 換気が望まれます	
一酸化炭素 (CO)		6ppm以下	0.1 ppm	0.1 ppm	0 / 13	特に問題はありません	
浮遊粉塵量		0.15mg/m ³ 以下	0.009 mg/m ³	0.002 mg/m ³	0 / 13	特に問題はありません	
特記事項					測定機器	温度	KANOMAX IAQ MONITOR
						相対湿度	KANOMAX IAQ MONITOR
						気流	KANOMAX-MODEL-6003
						二酸化炭素	KANOMAX IAQ MONITOR
						一酸化炭素	KANOMAX IAQ MONITOR
						浮遊粉塵	KANOMAX-MODEL 3431
						ホルムアルデヒド	—

管理 No.

環境測定結果

建築物名	大阪府立 枚方津田高等学校		
測定年月日	2024年6月28日(金)	天候	雨

測定場所		測定時状況			温度	相対湿度	気流	二酸化炭素		一酸化炭素		浮遊粉塵量		備考
		時刻	在室 人員	喫煙 者数	18～28℃	40～70%	0.5m/s 以下	1,000ppm以下		6ppm以下		0.15mg/m3以下		
					120cm	120cm		瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	
					℃	%								
外気	1階 — 14 出入口横	10:52	—	—	25.2	89.8	1.93	443	445	0.1	0.1	0.004	0.003	
		13:41	—	—	25.4	85.4	1.30	446		0.1		0.001		
	2階 — 1 事務室	10:45	5	0	25.4	85.0	0.12	477	492	0.1	0.1	0.005	0.003	
		13:27	3	0	25.8	84.7	0.04	506		0.1		0.001		
	2階 — 2 職員室	10:46	11	0	25.6	81.7	0.08	557	573	0.1	0.1	0.009	0.009	
		13:34	17	0	25.9	78.9	0.05	589		0.1		0.008		
	1階 — 3 司書室	10:47	2	0	26.3	75.4	0.04	611	595	0.1	0.1	0.003	0.002	
		13:36	1	0	26.0	69.1	0.03	579		0.1		0.001		
	1階 — 4 保健室	10:55	5	0	24.5	87.1	0.02	476	553	0.1	0.1	0.004	0.004	
		14:00	1	0	25.4	76.3	0.05	629		0.1		0.003		
	5階 — 5 1－1教室	10:59	41	0	25.8	86.3	0.12	704	893	0.1	0.1	0.005	0.003	
		13:45	41	0	26.2	79.8	0.17	1082		0.1		0.001		
	5階 — 6 1－2教室	11:01	38	0	25.7	76.2	0.08	1107	1124	0.1	0.1	0.003	0.002	
		13:47	39	0	25.9	75.2	0.12	1141		0.1		0.001		
	4階 — 7 1－3教室	11:03	39	0	26.0	83.5	0.09	657	566	0.1	0.1	0.004	0.003	
		13:49	0	0	25.9	84.6	0.05	475		0.1		0.001		
	4階 — 8 1－4教室	11:04	39	0	26.1	75.7	0.10	995	721	0.1	0.1	0.004	0.003	
		13:53	41	0	25.4	88.1	0.23	446		0.1		0.001		
	4階 — 9 3－3教室	11:06	24	0	26.4	86.7	0.04	867	670	0.1	0.1	0.003	0.002	
		13:56	0	0	26.0	85.2	0.03	472		0.1		0.001		
	3階 — 10 3－5教室	11:08	21	0	26.6	84.5	0.10	802	633	0.1	0.1	0.003	0.002	
		13:32	0	0	25.9	83.2	0.25	463		0.1		0.001		
	5階 — 11 3－6教室	11:10	13	0	26.5	83.9	0.30	522	767	0.1	0.1	0.003	0.002	
		13:30	38	0	25.8	80.4	0.12	1012		0.1		0.001		
	5階 — 12 2－6教室	11:12	37	0	22.0	77.8	0.11	1174	1183	0.1	0.1	0.003	0.002	
		13:29	37	0	25.9	76.1	0.08	1191		0.1		0.001		
	3階 — 13 体育準備室	10:50	1	0	25.8	84.8	0.09	465	454	0.1	0.1	0.004	0.004	
		13:38	2	0	26.1	83.3	0.06	442		0.1		0.003		