

2024年8月31日

作業環境測定結果報告書

測定年月日	2024年8月27日
建物の名称	大阪府立 枚方津田高等学校
所在地	〒573-0121 大阪府枚方市津田北町2丁目50番1号
用途	学校
環境衛生管理技術者	宮坂 豊
測定者	森 貢

所在地 〒553-0001
大阪府大阪市福島区海老江5丁目4番8号
TEL 06-6453-5131
FAX 06-6453-7477
会社名 毎美エンジニアリング株式会社
登録指定番号 大阪府 4総 第3-2号

管理 No. _____

空気環境調査概評

建築物名	大阪府立 枚方津田高等学校
測定年月日	2024年8月27日（火）
実施者	森 貢
補助者	

建築物環境衛生管理基準		測定値		不適箇所数 測定箇所数		測定結果概評
測定項目	基準値	最高値	最低値			
温度	瞬間値	18～28℃	32.6℃	25.3℃	14 26	外気の影響等により基準値を上回る箇所があります 適切な温度管理が望まれます
相対湿度		40～70%	63.6%	46.3%	0 26	特に問題はありません
気流		0.5m/s以下	0.15 m/s	0.00 m/s	0 26	特に問題はありません
二酸化炭素 (CO ₂)	平均値	1,000ppm以下	1382 ppm	602 ppm	2 13	基準値を上回る箇所があります 換気が望まれます
一酸化炭素 (CO)		6ppm以下	0.2 ppm	0.1 ppm	0 13	特に問題はありません
浮遊粉塵量		0.15mg/m ³ 以下	0.006 mg/m ³	0.004 mg/m ³	0 13	特に問題はありません
特記事項				測定機器	温度	KANOMAX IAQ MONITOR
					相対湿度	KANOMAX IAQ MONITOR
					気流	KANOMAX-MODEL-6003
					二酸化炭素	KANOMAX IAQ MONITOR
					一酸化炭素	KANOMAX IAQ MONITOR
					浮遊粉塵	KANOMAX-MODEL 3431
					ホルムアルデヒド	—

管理 No.

環境測定結果

建築物名

大阪府立 枚方津田高等学校

測定年月日

2024年8月27日(火)

天候

晴

測定場所		測定時状況			温度	相对湿度	気流	二酸化炭素		一酸化炭素		浮遊粉塵量		備考
		時刻	在室 人員	喫煙 者数	18～28℃	40～70%	0.5m/s	1,000ppm以下		6ppm以下		0.15mg/m3以下		
					120cm	120cm	以下	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	
					℃	%	m/s							
外気	1階 — 14 出入口横	9:58	—	—	31.5	66.5	0.81	532	540	0.1	0.1	0.004	0.004	
		13:38	—	—	33.0	65.5	0.43	547		0.1		0.004		
2階 — 1 事務室		9:49	3	0	27.8	57.3	0.00	575	602	0.1	0.1	0.003	0.004	
		12:30	3	0	28.9	61.0	0.00	628		0.1		0.004		
2階 — 2 職員室		9:51	16	0	26.3	55.4	0.00	732	708	0.1	0.1	0.003	0.004	
		13:32	16	0	25.3	57.6	0.00	684		0.1		0.004		
2階 — 3 生徒指導室		9:52	3	0	27.3	62.1	0.00	613	651	0.1	0.1	0.003	0.004	
		13:33	1	0	27.4	59.1	0.14	689		0.1		0.004		
1階 — 4 保健室		9:59	2	0	27.6	53.4	0.00	687	762	0.1	0.1	0.003	0.004	
		13:40	1	0	30.1	54.1	0.00	837		0.1		0.004		
5階 — 5 3-2教室		10:04	38	0	29.3	56.8	0.00	946	882	0.1	0.1	0.004	0.004	
		13:48	15	0	29.1	52.7	0.00	817		0.1		0.004		
5階 — 6 2-2教室		10:02	20	0	29.0	59.1	0.00	873	798	0.1	0.1	0.004	0.004	
		13:47	0	0	32.6	58.0	0.00	723		0.1		0.004		
4階 — 7 2-3教室		10:08	38	0	29.0	59.3	0.00	1062	894	0.1	0.1	0.004	0.006	
		13:52	4	0	28.5	50.6	0.00	726		0.1		0.008		
4階 — 8 1-4教室		10:09	40	0	28.5	55.1	0.00	987	790	0.1	0.1	0.004	0.004	
		13:54	0	0	30.1	61.1	0.00	592		0.1		0.004		
4階 — 9 3-4教室		10:06	38	0	29.1	59.1	0.00	802	767	0.1	0.1	0.008	0.006	
		13:50	20	0	29.1	54.9	0.00	731		0.1		0.003		
3階 — 10 1-5教室		10:12	36	0	28.1	53.4	0.00	1230	1007	0.1	0.1	0.006	0.005	
		13:56	17	0	28.1	51.3	0.00	783		0.1		0.004		
3階 — 11 3-6教室		10:13	36	0	27.5	56.8	0.00	979	820	0.1	0.1	0.004	0.004	
		13:57	4	0	26.5	53.8	0.00	661		0.1		0.004		
3階 — 12 2-5教室		10:15	40	0	27.2	47.6	0.00	1897	1382	0.2	0.2	0.004	0.004	
		14:00	8	0	27.2	46.3	0.00	866		0.1		0.004		
3階 — 13 体育準備室		9:54	1	0	29.6	61.3	0.00	646	631	0.1	0.1	0.004	0.004	
		13:36	3	0	30.3	63.6	0.15	616		0.1		0.004		