

2025年8月31日

作業環境測定結果報告書

測定年月日	2025年8月27日
建物の名称	大阪府立 枚方津田高等学校
所在地	〒573-0121 大阪府枚方市津田北町2丁目50番1号
用途	学校
環境衛生管理技術者	宮坂 豊
測定者	小西 孝明

所在地 〒553-0001
大阪府大阪市福島区海老江5丁目4番8号
TEL 06-6453-5131
FAX 06-6453-7477
会社名 毎美エンジニアリング株式会社
登録指定番号 大阪府 4総 第3-2号



管理 No. _____

空気環境調査概評

建築物名	大阪府立 枚方津田高等学校
測定年月日	2025年8月27日（水）
実施者	小西 孝明
補助者	

建築物環境衛生管理基準		測定値		不適箇所数	測定結果概評	
測定項目	基準値	最高値	最低値	測定箇所数		
温度	瞬間値	18～28℃	30.7℃	25.5℃	15 / 26	外気の影響等により基準値を上回る箇所があります 適切なあ温度管理が望まれます
相対湿度		40～70%	65.6%	38.7%	1 / 26	午後に基準値を下回る箇所があります 加湿が望まれます
気流		0.5m/s以下	0.16 m/s	0.02 m/s	0 / 26	特に問題はありません
二酸化炭素 (CO ₂)	平均値	1,000ppm以下	1071 ppm	496 ppm	2 / 13	基準値を上回る箇所があります 換気が望まれます
一酸化炭素 (CO)		6ppm以下	0.1 ppm	0.1 ppm	0 / 13	特に問題はありません
浮遊粉塵量		0.15mg/m ³ 以下	0.023 mg/m ³	0.016 mg/m ³	0 / 13	特に問題はありません
特記事項				測定機器	温度	KANOMAX IAQ MONITOR
					相対湿度	KANOMAX IAQ MONITOR
					気流	KANOMAX-MODEL-6003
					二酸化炭素	KANOMAX IAQ MONITOR
					一酸化炭素	KANOMAX IAQ MONITOR
					浮遊粉塵	KANOMAX-MODEL 3431
					ホルムアルデヒド	—

管理 No.

環境測定結果

建築物名

大阪府立 枚方津田高等学校

測定年月日

2025年8月27日(水)

天候

晴

測定場所		測定時状況			温度	相对湿度	気流	二酸化炭素		一酸化炭素		浮遊粉塵量		備考
		時刻	在室 人員	喫煙 者数	18～28℃	40～70%	0.5m/s	1,000ppm以下		6ppm以下		0.15mg/m3以下		
					120cm	120cm	以下	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	
					℃	%	m/s							
外気	1階 — 14 出入口横	10:18	—	—	31.8	62.6	0.35	418	415	0.1	0.1	0.026	0.024	
		13:37	—	—	33.5	52.5	0.74	412		0.1		0.022		
2階 — 1 事務室		9:40	4	0	26.2	58.9	0.06	514	545	0.1	0.1	0.017	0.018	
		13:28	4	0	27.7	44.7	0.12	575		0.1		0.018		
2階 — 2 職員室		9:43	15	0	25.5	55.7	0.16	604	596	0.1	0.1	0.016	0.019	
		13:28	11	0	27.7	54.0	0.05	587		0.1		0.021		
2階 — 3 生徒指導室		9:46	1	0	27.7	65.6	0.06	833	775	0.1	0.1	0.010	0.016	
		13:30	3	0	28.3	59.1	0.03	716		0.1		0.022		
1階 — 4 保健室		10:20	3	0	29.3	52.2	0.06	557	534	0.1	0.1	0.021	0.019	
		13:39	1	0	27.2	44.5	0.10	511		0.1		0.017		
5階 — 5 1－1教室		9:53	36	0	29.5	47.1	0.11	1135	1069	0.1	0.1	0.014	0.017	
		13:40	13	0	28.8	38.7	0.05	1003		0.1		0.020		
5階 — 6 3－1教室		9:57	29	0	29.5	45.1	0.05	894	788	0.1	0.1	0.017	0.020	
		13:45	5	0	28.5	41.7	0.10	681		0.1		0.022		
4階 — 7 3－3教室		10:00	27	0	29.5	50.7	0.04	892	885	0.1	0.1	0.020	0.021	
		13:48	20	0	28.8	46.6	0.05	877		0.1		0.022		
4階 — 8 2－3教室		10:04	17	0	28.7	48.1	0.15	739	629	0.1	0.1	0.018	0.019	
		13:51	4	0	26.0	41.5	0.12	518		0.1		0.020		
4階 — 9 1－3教室		9:50	38	0	28.6	43.3	0.09	1183	946	0.1	0.1	0.020	0.021	
		13:54	4	0	29.1	44.7	0.06	708		0.1		0.022		
3階 — 10 1－5教室		10:13	38	0	28.0	48.1	0.15	1089	1071	0.1	0.1	0.023	0.023	
		13:59	20	0	26.6	46.2	0.03	1052		0.1		0.022		
3階 — 11 2－5教室		10:07	32	0	27.9	46.5	0.07	1086	891	0.1	0.1	0.018	0.019	
		14:03	0	0	28.7	44.2	0.02	696		0.1		0.020		
3階 — 12 1－6教室		10:10	33	0	29.2	46.2	0.07	1012	875	0.1	0.1	0.017	0.019	
		13:57	6	0	28.3	47.6	0.07	738		0.1		0.021		
3階 — 13 体育準備室		10:15	0	0	29.8	48.8	0.06	495	496	0.1	0.1	0.021	0.022	
		13:33	1	0	30.7	54.1	0.12	497		0.1		0.023		