


2025年10月31日

作業環境測定結果報告書

測定年月日	2025年10月28日
建物の名称	大阪府立 枚方津田高等学校
所在地	〒573-0121 大阪府枚方市津田北町2丁目50番1号
用途	学校
環境衛生管理技術者	宮坂 豊
測定者	小西 孝明

所在地 〒553-0001
大阪府大阪市福島区海老江5丁目4番8号
TEL 06-6453-5131
FAX 06-6453-7477
会社名 毎美エンジニアリング株式会社
登録指定番号 大阪府 4総 第3-2号



管理 No.

空気環境調査概評

建築物名	大阪府立 枚方津田高等学校
測定年月日	2025年10月28日（火）
実施者	小西 孝明
補助者	

建築物環境衛生管理基準			測定値		不適箇所数 ／ 測定箇所数	測定結果概評	
測定項目	基準値	最高値	最低値				
温度	瞬間値	18～28℃	23.0℃	17.7℃	2 ／ 26	外気の影響等によりご午前に基準値を下回る箇所があります 使用中の箇所では適切な温度管理が望まれます	
相対湿度		40～70%	64.2%	39.3%	1 ／ 26	午後に基準値を下回る箇所があります 加湿が望まれます	
気流		0.5m/s以下	0.04 m/s	0.01 m/s	0 ／ 26	特に問題はありません	
二酸化炭素 (CO ₂)	平均値	1,000ppm以下	1,600 ppm	593 ppm	8 ／ 13	基準値を上回る箇所があります 換気が望まれます	
一酸化炭素 (CO)		6ppm以下	0.1 ppm	0.1 ppm	0 ／ 13	特に問題はありません	
浮遊粉塵量		0.15mg/m ³ 以下	0.015 mg/m ³	0.004 mg/m ³	0 ／ 13	特に問題はありません	
特記事項					測定機器	温度	KANOMAX IAQ MONITOR
						相対湿度	KANOMAX IAQ MONITOR
						気流	KANOMAX-MODEL-6003
						二酸化炭素	KANOMAX IAQ MONITOR
						一酸化炭素	KANOMAX IAQ MONITOR
						浮遊粉塵	KANOMAX-MODEL 3431
						ホルムアルデヒド	—

管理 No.

環境測定結果

建築物名

大阪府立 枚方津田高等学校

測定年月日

2025年10月28日(火)

天候

曇／曇

測定場所		測定時状況			温度	相对湿度	気流	二酸化炭素		一酸化炭素		浮遊粉塵量		備考
		時刻	在室	喫煙	18～28℃	40～70%	0.5m/s	1,000ppm以下		6ppm以下		0.15mg/m3以下		
			人員	者数				瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	
			人	人	℃	%	m/s	ppm	ppm	ppm	ppm	mg/m3	mg/m3	
外気	1階 — 14 出入口横	9:54	—	—	15.1	57.6	0.32	427	422	0.1	0.1	0.005	0.004	
		13:40	—	—	17.5	44.9	0.24	417		0.1		0.003		
2階 — 1 事務室	9:42 13:30	2	0	19.8	46.5	0.01	651	593	0.1	0.1	0.004	0.004		
		2	0	20.2	39.3	0.03	535		0.1		0.003			
2階 — 2 職員室	9:45 13:32	11	0	20.1	51.1	0.02	767	747	0.1	0.1	0.010	0.007		
		9	0	20.9	43.2	0.01	726		0.1		0.004			
2階 — 3 司書室	9:48 13:34	1	0	19.4	58.1	0.01	860	794	0.1	0.1	0.004	0.004		
		1	0	21.0	48.4	0.02	727		0.1		0.003			
1階 — 4 保健室	9:57 13:43	1	0	17.7	59.9	0.01	777	660	0.1	0.1	0.005	0.004		
		2	0	19.4	47.0	0.03	542		0.1		0.003			
5階 — 5 1－1教室	10:02 13:45	40	0	20.8	61.4	0.01	1684	1305	0.1	0.1	0.020	0.014		
		40	0	20.0	45.9	0.02	925		0.1		0.008			
5階 — 6 2－1教室	10:04 13:50	40	0	21.4	64.2	0.02	1542	1433	0.1	0.1	0.008	0.007		
		40	0	21.8	52.1	0.01	1324		0.1		0.005			
4階 — 7 3－3教室	10:06 13:53	40	0	22.2	54.4	0.01	1443	1262	0.1	0.1	0.006	0.005		
		22	0	21.6	44.7	0.02	1080		0.1		0.004			
4階 — 8 2－3教室	10:08 13:45	40	0	23.0	58.0	0.01	1816	1506	0.1	0.1	0.008	0.010		
		40	0	22.1	47.2	0.01	1195		0.1		0.012			
4階 — 9 1－3教室	10:11 13:57	35	0	21.8	57.5	0.01	1595	1600	0.1	0.1	0.006	0.006		
		35	0	21.1	54.0	0.02	1605		0.1		0.005			
3階 — 10 1－5教室	10:13 14:00	37	0	21.2	55.8	0.01	1652	1153	0.1	0.1	0.025	0.015		
		0	0	20.3	42.5	0.03	654		0.1		0.004			
3階 — 11 3－5教室	10:17 14:03	36	0	21.5	50.5	0.01	1139	1061	0.1	0.1	0.005	0.004		
		36	0	21.6	46.4	0.04	982		0.1		0.003			
3階 — 12 3－6教室	10:20 13:06	36	0	22.3	53.7	0.01	1265	1121	0.1	0.1	0.005	0.005		
		36	0	21.7	48.4	0.01	977		0.1		0.004			
3階 — 13 体育準備室	9:50 13:37	0	0	17.7	53.5	0.02	597	678	0.1	0.1	0.004	0.004		
		1	0	21.3	43.5	0.01	758		0.1		0.003			