


2024年12月31日

作業環境測定結果報告書

測定年月日	2024年12月16日
建物の名称	大阪府立 枚方津田高等学校
所在地	〒573-0121 大阪府枚方市津田北町2丁目50番1号
用途	学校
環境衛生管理技術者	宮坂 豊
測定者	森 貢

所在地 〒553-0001
大阪府大阪市福島区海老江5丁目4番8号
TEL 06-6453-5131
FAX 06-6453-7477
会社名 毎美エンジニアリング株式会社
登録指定番号 大阪府 4総 第3-2号



空気環境調査概評

建 築 物 名	大阪府立 枚方津田高等学校
測 定 年 月 日	2024年12月16日 (月)
実 施 者	森 貢
補 助 者	

建築物環境衛生管理基準		測 定 値		不適箇所数 測定箇所数	測定結果概評	
測 定 項 目	基 準 値	最 高 値	最 低 値			
温 度	瞬 間 値	18～28℃	20.6 ℃	13.3 ℃	7 / 26 外気の影響等により午後に基準値を下回る箇所がありますが 使用中の箇所ではないので特に問題はありません	
相 対 湿 度		40～70%	64.4 %	40.1 %	0 / 26 特に問題はありません	
気 流		0.5m/s以下	0.00 m/s	0.00 m/s	0 / 26 特に問題はありません	
二 酸 化 炭 素 (C O ₂)	平 均 値	1,000ppm以下	1306 ppm	710 ppm	5 / 13 基準値を上回る箇所があります 換気が望まれます	
一 酸 化 炭 素 (C O)		6ppm以下	0.2 ppm	0.1 ppm	0 / 13 特に問題はありません	
浮 遊 粉 塵 量		0.15mg/m ³ 以下	0.009 mg/m ³	0.004 mg/m ³	0 / 13 特に問題はありません	
特 記 事 項				測 定 機 器	温 度	KANOMAX IAQ MONITOR
					相 対 湿 度	KANOMAX IAQ MONITOR
					気 流	KANOMAX-MODEL-6003
					二 酸 化 炭 素	KANOMAX IAQ MONITOR
					一 酸 化 炭 素	KANOMAX IAQ MONITOR
					浮 遊 粉 塵	KANOMAX-MODEL 3431
					ホルムアルデヒド	—

管理 No.

環 境 測 定 結 果

建 築 物 名	大阪府立 枚方津田高等学校		
測 定 年 月 日	2024年12月16日(月)	天候	晴/曇り

測定場所		測定時状況			温度	相対湿度	気流	二酸化炭素		一酸化炭素		浮遊粉塵量		備考
		時刻	在室 人員	喫煙 者数	18～28℃	40～70%	0.5m/s 以下	1,000ppm以下		6ppm以下		0.15mg/m3以下		
					120cm	120cm	m/s 以下	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	
					℃	%								
外気	1階 — 14 出入口横	9:54	—	—	8.0	47.7	0.37	452	429	0.1	0.1	0.021	0.013	
		13:42	—	—	11.0	40.6	2.69	405		0.1		0.004		
	2階 — 1 事務室	9:42	3	0	20.6	47.8	0.00	1031	873	0.1	0.1	0.005	0.007	ガスストーブ使用
		13:32	3	0	18.9	40.1	0.00	715		0.1		0.008		
	2階 — 2 職員室	9:44	14	0	19.4	46.0	0.00	1097	1095	0.1	0.1	0.008	0.007	ガスストーブ使用
		13:34	14	0	19.2	40.7	0.00	1093		0.1		0.005		
	2階 — 3 生徒指導室	9:48	3	0	19.7	51.2	0.00	1061	1108	0.1	0.1	0.006	0.006	ガスストーブ使用
		13:36	2	0	19.3	44.7	0.00	1155		0.1		0.005		
	1階 — 4 保健室	9:56	1	0	18.2	64.4	0.00	1664	1306	0.2	0.2	0.004	0.004	AMガスストーブ使用
		13:44	0	0	13.5	47.0	0.00	948		0.1		0.004		
	5階 — 5 1-1教室	10:02	39	0	18.4	53.8	0.00	1131	885	0.1	0.1	0.010	0.009	
		13:48	0	0	13.7	40.7	0.00	639		0.1		0.008		
	5階 — 6 2-2教室	10:04	22	0	18.8	53.8	0.00	1055	792	0.1	0.1	0.008	0.007	
		13:51	0	0	13.3	40.9	0.00	529		0.1		0.005		
	4階 — 7 2-4教室	10:06	39	0	18.8	56.0	0.00	1312	928	0.1	0.1	0.006	0.006	
		13:53	0	0	13.7	40.8	0.00	544		0.1		0.005		
	4階 — 8 1-4教室	10:08	40	0	18.5	49.7	0.00	1088	827	0.1	0.1	0.006	0.006	
		13:56	0	0	15.8	40.6	0.00	566		0.1		0.005		
	4階 — 9 1-3教室	10:10	34	0	18.2	48.4	0.00	1191	848	0.1	0.1	0.009	0.007	
		13:58	0	0	14.5	40.7	0.00	504		0.1		0.005		
	3階 — 10 1-5教室	10:15	36	0	18.6	55.1	0.00	1554	1073	0.1	0.1	0.006	0.006	
		14:01	0	0	14.5	40.8	0.00	592		0.1		0.005		
	3階 — 11 2-5教室	10:18	33	0	18.7	60.1	0.00	1546	1046	0.1	0.1	0.008	0.007	
		14:04	0	0	14.5	40.1	0.00	545		0.1		0.005		
	3階 — 12 3-5教室	10:21	36	0	18.1	47.2	0.00	949	752	0.2	0.2	0.012	0.009	
		14:06	0	0	14.7	40.8	0.00	554		0.1		0.005		
	3階 — 13 体育準備室	9:51	1	0	18.7	43.2	0.00	715	710	0.1	0.1	0.008	0.007	ガスストーブ使用
		13:38	3	0	18.9	45.6	0.00	705		0.1		0.005		