

2025年2月28日

作業環境測定結果報告書

測定年月日	2025年2月13日
建築物の名称	大阪府立 枚方津田高等学校
所在地	〒573-0121 大阪府枚方市津田北町2丁目50番1号
用途	学校
環境衛生管理技術者	宮坂 豊
測定者	藤枝 敬子

所在地 〒553-0001
大阪府大阪市福島区海老江5丁目4番8号
TEL 06-6453-5131
FAX 06-6453-7477
会社名 毎美エンジニアリング株式会社
登録指定番号 大阪府 4総 第3-2号



管理 No. _____

空気環境調査概評

建築物名	大阪府立 枚方津田高等学校
測定年月日	2025年2月13日（木）
実施者	藤枝 敬子
補助者	

建築物環境衛生管理基準		測定値		不適箇所数 ／ 測定箇所数	測定結果概評	
測定項目	基準値	最高値	最低値			
温度	瞬間値	18～28℃	23.2℃	12.8℃	4 ／ 26	外気の影響等により午後に基準値を下回る箇所があります 適切な温度管理が望まれます
相対湿度		40～70%	45.8%	26.7%	18 ／ 26	基準値を下回る箇所があります 加湿が望まれます
気流		0.5m/s以下	0.11 m/s	0.00 m/s	0 ／ 26	特に問題はありません
二酸化炭素 (CO ₂)	平均値	1,000ppm以下	1814 ppm	895 ppm	11 ／ 13	基準値を上回る箇所があります 換気が望まれます
一酸化炭素 (CO)		6ppm以下	0.2 ppm	0.1 ppm	0 ／ 13	特に問題はありません
浮遊粉塵量		0.15mg/m ³ 以下	0.006 mg/m ³	0.004 mg/m ³	0 ／ 13	特に問題はありません
特記事項				測定機器	温度	KANOMAX IAQ MONITOR
					相対湿度	KANOMAX IAQ MONITOR
					気流	KANOMAX-MODEL-6003
					二酸化炭素	KANOMAX IAQ MONITOR
					一酸化炭素	KANOMAX IAQ MONITOR
					浮遊粉塵	KANOMAX-MODEL 3431
					ホルムアルデヒド	—

管理 No.

環境測定結果

建築物名

大阪府立 枚方津田高等学校

測定年月日

2025年2月13日(木)

天候

曇り

測定場所		測定時状況			温度	相対湿度	気流	二酸化炭素		一酸化炭素		浮遊粉塵量		備考
		時刻	在室	喫煙	18～28℃	40～70%	0.5m/s	1,000ppm以下		6ppm以下		0.15mg/m3以下		
			人員	者数	120cm	120cm	以下	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	
			人	人	℃	%	m/s	ppm	ppm	ppm	ppm	mg/m3	mg/m3	
外気	1階 — 14 出入口横	9:50	—	—	6.3	49.3	4.13	422	416	0.1	0.1	0.004	0.004	
		13:38	—	—	7.1	39.5	0.39	410		0.1		0.003		
	2階 — 1 事務室	9:40	2	0	18.9	34.3	0.08	835	940	0.1	0.1	0.005	0.004	
		13:28	2	0	18.8	30.0	0.07	1044		0.1		0.003		
	2階 — 2 職員室	9:42	16	0	18.5	45.8	0.04	1664	1747	0.1	0.2	0.004	0.004	
		13:30	10	0	18.3	41.3	0.04	1830		0.2		0.003		
	2階 — 3 司書室	9:45	0	0	12.8	42.6	0.03	902	1203	0.1	0.1	0.004	0.004	
		13:32	2	0	16.5	38.7	0.07	1504		0.1		0.004		
	1階 — 4 保健室	9:53	1	0	18.0	35.3	0.03	869	1063	0.2	0.2	0.004	0.004	
		13:40	1	0	17.3	43.9	0.00	1257		0.1		0.004		
	5階 — 5 1－1教室	9:58	39	0	22.2	32.7	0.03	1286	1402	0.1	0.1	0.003	0.004	
		13:45	35	0	22.5	29.6	0.05	1517		0.1		0.005		
	5階 — 6 2－2教室	10:00	23	0	23.2	31.5	0.05	1218	1302	0.1	0.1	0.004	0.004	
		13:47	35	0	21.5	29.5	0.03	1385		0.1		0.004		
	4階 — 7 2－4教室	10:02	40	0	18.6	40.4	0.06	1446	1450	0.1	0.1	0.005	0.005	
		13:49	38	0	22.3	30.1	0.01	1454		0.1		0.005		
	4階 — 8 1－4教室	10:04	37	0	18.8	40.2	0.07	1373	1570	0.1	0.1	0.004	0.005	
		13:52	40	0	22.1	35.5	0.02	1766		0.1		0.006		
	4階 — 9 1－3教室	10:07	31	0	21.2	36.0	0.05	1390	1363	0.1	0.1	0.004	0.005	
		13:54	24	0	21.4	31.2	0.02	1336		0.1		0.005		
	3階 — 10 1－5教室	10:09	35	0	20.6	34.9	0.11	1304	1245	0.1	0.1	0.008	0.006	
		13:57	38	0	20.2	29.0	0.07	1185		0.1		0.004		
	3階 — 11 2－5教室	10:11	39	0	21.1	34.8	0.05	1266	1276	0.1	0.1	0.003	0.004	
		13:59	38	0	20.0	35.5	0.05	1285		0.1		0.004		
	3階 — 12 3－5教室	10:13	37	0	18.6	43.4	0.02	1973	1814	0.2	0.2	0.005	0.004	
		14:02	37	0	21.5	33.9	0.07	1655		0.1		0.003		
	3階 — 13 体育準備室	9:47	1	0	17.4	41.0	0.04	852	895	0.1	0.1	0.004	0.004	ガスストーブ使用
		13:35	0	0	19.5	26.7	0.07	938		0.1		0.003		