

2025年4月30日

## 作業環境測定結果報告書

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 測定年月日     | 2025年4月24日                   |
| 建物の名称     | 大阪府立 枚方津田高等学校                |
| 所在地       | 〒573-0121 大阪府枚方市津田北町2丁目50番1号 |
| 用途        | 学校                           |
| 環境衛生管理技術者 | 宮坂 豊                         |
| 測定者       | 松下 駿一                        |

所在地 〒553-0001  
大阪府大阪市福島区海老江5丁目4番8号  
TEL 06-6453-5131  
FAX 06-6453-7477

会社名 毎美エンジニアリング株式会社

登録指定番号 大阪府 4総 第3-2号

管理 No.

空気環境調査概評

|       |               |
|-------|---------------|
| 建築物名  | 大阪府立 枚方津田高等学校 |
| 測定年月日 | 2025年4月24日（木） |
| 実施者   | 松下 駿一         |
| 補助者   |               |

| 建築物環境衛生管理基準                 |     |                          | 測定値                     |                         | 不適箇所数<br>測定箇所数 | 測定結果概評                     |                     |
|-----------------------------|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| 測定項目                        | 基準値 | 最高値                      | 最低値                     |                         |                |                            |                     |
| 温度                          | 瞬間値 | 18～28℃                   | 25.6℃                   | 20.1℃                   | 0<br>26        | 特に問題はありません                 |                     |
| 相対湿度                        |     | 40～70%                   | 61.0%                   | 42.7%                   | 0<br>26        | 特に問題はありません                 |                     |
| 気流                          |     | 0.5m/s以下                 | 0.08 m/s                | 0.02 m/s                | 0<br>26        | 特に問題はありません                 |                     |
| 二酸化炭素<br>(CO <sub>2</sub> ) | 平均値 | 1,000ppm以下               | 1415 ppm                | 548 ppm                 | 7<br>13        | 基準値を上回る箇所があります<br>換気が望まれます |                     |
| 一酸化炭素<br>(CO)               |     | 6ppm以下                   | 0.2 ppm                 | 0.1 ppm                 | 0<br>13        | 特に問題はありません                 |                     |
| 浮遊粉塵量                       |     | 0.15mg/m <sup>3</sup> 以下 | 0.027 mg/m <sup>3</sup> | 0.001 mg/m <sup>3</sup> | 0<br>13        | 特に問題はありません                 |                     |
| 特記事項                        |     |                          |                         |                         | 測定機器           | 温度                         | KANOMAX IAQ MONITOR |
|                             |     |                          |                         |                         |                | 相対湿度                       | KANOMAX IAQ MONITOR |
|                             |     |                          |                         |                         |                | 気流                         | KANOMAX-MODEL-6003  |
|                             |     |                          |                         |                         |                | 二酸化炭素                      | KANOMAX IAQ MONITOR |
|                             |     |                          |                         |                         |                | 一酸化炭素                      | KANOMAX IAQ MONITOR |
|                             |     |                          |                         |                         |                | 浮遊粉塵                       | KANOMAX-MODEL 3431  |
|                             |     |                          |                         |                         |                | ホルムアルデヒド                   | —                   |

管理 No.

## 環境測定結果

|       |               |    |   |
|-------|---------------|----|---|
| 建築物名  | 大阪府立 枚方津田高等学校 |    |   |
| 測定年月日 | 2025年4月24日(木) | 天候 | 晴 |

| 測定場所 |                  | 測定時状況 |          |          | 温度     | 相对湿度   | 気流     | 二酸化炭素      |      | 一酸化炭素  |     | 浮遊粉塵量       |       | 備考 |  |
|------|------------------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|------------|------|--------|-----|-------------|-------|----|--|
|      |                  | 時刻    | 在室<br>人員 | 喫煙<br>者数 | 18～28℃ | 40～70% | 0.5m/s | 1,000ppm以下 |      | 6ppm以下 |     | 0.15mg/m3以下 |       |    |  |
|      |                  |       |          |          | 120cm  | 120cm  | 以下     | 瞬間値        | 平均値  | 瞬間値    | 平均値 | 瞬間値         | 平均値   |    |  |
|      |                  |       |          |          | ℃      | %      | m/s    |            |      |        |     |             |       |    |  |
| 外気   | 1階 — 14<br>出入口横  | 10:14 | —        | —        | 17.7   | 60.4   | 1.39   | 428        | 448  | 0.1    | 0.1 | 0.001       | 0.001 |    |  |
|      |                  | 13:45 | —        | —        | 22.2   | 45.1   | 0.28   | 468        |      | 0.1    |     | 0.001       |       |    |  |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |      |        |     |             |       |    |  |
|      | 2階 — 1<br>事務室    | 10:41 | 3        | 0        | 21.3   | 51.2   | 0.03   | 616        | 613  | 0.1    | 0.1 | 0.004       | 0.003 |    |  |
|      |                  | 13:35 | 5        | 0        | 23.5   | 43.6   | 0.04   | 610        |      | 0.1    |     | 0.001       |       |    |  |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |      |        |     |             |       |    |  |
|      | 2階 — 2<br>職員室    | 10:33 | 6        | 0        | 20.7   | 55.5   | 0.03   | 560        | 820  | 0.1    | 0.1 | 0.001       | 0.001 |    |  |
|      |                  | 13:37 | 8        | 0        | 23.0   | 50.2   | 0.03   | 1079       |      | 0.1    |     | 0.001       |       |    |  |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |      |        |     |             |       |    |  |
|      | 2階 — 3<br>生徒指導室  | 10:12 | 2        | 0        | 20.1   | 57.1   | 0.03   | 1269       | 1151 | 0.1    | 0.1 | 0.009       | 0.005 |    |  |
|      |                  | 13:40 | 3        | 0        | 21.9   | 50.2   | 0.03   | 1033       |      | 0.1    |     | 0.001       |       |    |  |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |      |        |     |             |       |    |  |
|      | 1階 — 4<br>保健室    | 10:39 | 4        | 0        | 21.2   | 61.0   | 0.03   | 1080       | 1190 | 0.1    | 0.2 | 0.001       | 0.001 |    |  |
|      |                  | 13:47 | 1        | 0        | 22.2   | 53.5   | 0.02   | 1300       |      | 0.2    |     | 0.001       |       |    |  |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |      |        |     |             |       |    |  |
|      | 5階 — 5<br>1－2教室  | 10:17 | 31       | 0        | 20.4   | 56.4   | 0.05   | 948        | 1011 | 0.1    | 0.1 | 0.003       | 0.003 |    |  |
|      |                  | 13:51 | 32       | 0        | 23.2   | 47.2   | 0.04   | 1073       |      | 0.1    |     | 0.003       |       |    |  |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |      |        |     |             |       |    |  |
|      | 5階 — 6<br>3－2教室  | 10:21 | 32       | 0        | 20.8   | 60.0   | 0.03   | 1870       | 1415 | 0.3    | 0.2 | 0.003       | 0.002 |    |  |
|      |                  | 13:52 | 29       | 0        | 23.9   | 47.2   | 0.02   | 960        |      | 0.1    |     | 0.001       |       |    |  |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |      |        |     |             |       |    |  |
|      | 4階 — 7<br>2－4教室  | 10:25 | 28       | 0        | 22.1   | 49.2   | 0.07   | 620        | 803  | 0.1    | 0.1 | 0.001       | 0.003 |    |  |
|      |                  | 13:59 | 32       | 0        | 24.9   | 43.0   | 0.03   | 985        |      | 0.1    |     | 0.005       |       |    |  |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |      |        |     |             |       |    |  |
|      | 4階 — 8<br>3－4教室  | 10:22 | 11       | 0        | 21.7   | 52.6   | 0.03   | 776        | 967  | 0.1    | 0.1 | 0.001       | 0.001 |    |  |
|      |                  | 13:56 | 28       | 0        | 24.5   | 45.4   | 0.04   | 1157       |      | 0.1    |     | 0.001       |       |    |  |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |      |        |     |             |       |    |  |
|      | 4階 — 9<br>2－3教室  | 10:24 | 30       | 0        | 22.0   | 52.6   | 0.05   | 1039       | 1185 | 0.1    | 0.1 | 0.050       | 0.027 |    |  |
|      |                  | 13:58 | 28       | 0        | 25.6   | 44.7   | 0.02   | 1331       |      | 0.1    |     | 0.003       |       |    |  |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |      |        |     |             |       |    |  |
|      | 3階 — 10<br>1－5教室 | 10:31 | 29       | 0        | 20.3   | 51.7   | 0.08   | 494        | 548  | 0.1    | 0.1 | 0.001       | 0.001 |    |  |
|      |                  | 14:05 | 24       | 0        | 24.1   | 42.7   | 0.02   | 601        |      | 0.1    |     | 0.001       |       |    |  |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |      |        |     |             |       |    |  |
|      | 3階 — 11<br>2－6教室 | 10:29 | 18       | 0        | 22.6   | 52.7   | 0.03   | 1085       | 1041 | 0.1    | 0.1 | 0.003       | 0.002 |    |  |
|      |                  | 14:03 | 25       | 0        | 24.0   | 45.6   | 0.04   | 996        |      | 0.1    |     | 0.001       |       |    |  |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |      |        |     |             |       |    |  |
|      | 3階 — 12<br>3－6教室 | 10:27 | 29       | 0        | 22.6   | 55.8   | 0.03   | 1343       | 1357 | 0.2    | 0.2 | 0.001       | 0.002 |    |  |
|      |                  | 14:01 | 18       | 0        | 24.5   | 48.0   | 0.02   | 1371       |      | 0.2    |     | 0.003       |       |    |  |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |      |        |     |             |       |    |  |
|      | 3階 — 13<br>体育準備室 | 10:36 | 0        | 0        | 21.0   | 51.2   | 0.02   | 646        | 774  | 0.1    | 0.1 | 0.001       | 0.001 |    |  |
|      |                  | 13:42 | 1        | 0        | 23.0   | 46.0   | 0.03   | 902        |      | 0.1    |     | 0.001       |       |    |  |
|      |                  |       |          |          |        |        |        |            |      |        |     |             |       |    |  |