

2025年6月30日

作業環境測定結果報告書

測定年月日	2025年6月25日
建物の名称	大阪府立 枚方津田高等学校
所在地	〒573-0121 大阪府枚方市津田北町2丁目50番1号
用途	学校
環境衛生管理技術者	宮坂 豊
測定者	藤枝 敬子

所在地 〒553-0001
大阪府大阪市福島区海老江5丁目4番8号
TEL 06-6453-5131
FAX 06-6453-7477

会社名 毎美エンジニアリング株式会社

登録指定番号 大阪府 4総 第3-2号



空気環境調査概評

建築物名	大阪府立 枚方津田高等学校
測定年月日	2025年6月25日（水）
実施者	藤枝 敬子
補助者	

建築物環境衛生管理基準		測定値		不適箇所数 ／ 測定箇所数	測定結果概評	
測定項目	基準値	最高値	最低値			
温度	瞬間値	18～28℃	27.9℃	24.7℃	0 ／ 26	特に問題はありません
相対湿度		40～70%	87.1%	47.2%	11 ／ 26	外気の影響等により基準値を上回る箇所があります 除湿が望まれます
気流		0.5m/s以下	0.33 m/s	0.03 m/s	0 ／ 26	特に問題はありません
二酸化炭素 （CO ₂ ）	平均値	1,000ppm以下	1402 ppm	569 ppm	5 ／ 13	基準値を上回る箇所があります 換気が望まれます
一酸化炭素 （CO）		6ppm以下	0.1 ppm	0.1 ppm	0 ／ 13	特に問題はありません
浮遊粉塵量		0.15mg/m ³ 以下	0.010 mg/m ³	0.001 mg/m ³	0 ／ 13	特に問題はありません
特記事項				測定機器	温度	KANOMAX IAQ MONITOR
					相対湿度	KANOMAX IAQ MONITOR
					気流	KANOMAX-MODEL-6003
					二酸化炭素	KANOMAX IAQ MONITOR
					一酸化炭素	KANOMAX IAQ MONITOR
					浮遊粉塵	KANOMAX-MODEL 3431
					ホルムアルデヒド	—

管理 No.

環境測定結果

建築物名

大阪府立 枚方津田高等学校

測定年月日

2025年6月25日(水)

天候

晴

測定場所		測定時状況			温度	相対湿度	気流	二酸化炭素		一酸化炭素		浮遊粉塵量		備考	
		時刻	在室 人員	喫煙 者数	18～28℃	40～70%	0.5m/s 以下	1,000ppm以下		6ppm以下		0.15mg/m3以下			
					120cm	120cm	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値			
					℃	%							m/s		
外気	1階 — 14 出入口横	9:53	—	—	28.8	92.9	0.45	409	409	0.1	0.1	0.005	0.005		
		13:38	—	—	32.2	71.4	0.49	408		0.1		0.005			
	2階 — 1 事務室	9:44	4	0	27.2	73.2	0.17	612	605	0.1	0.1	0.001	0.002		
		13:29	3	0	26.7	76.9	0.25	597		0.1		0.003			
	2階 — 2 職員室	9:46	8	0	26.1	75.2	0.18	682	653	0.1	0.1	0.001	0.002		
		13:31	7	0	25.6	64.2	0.23	624		0.1		0.003			
	2階 — 3 司書室	9:48	0	0	25.5	57.9	0.03	633	674	0.1	0.1	0.001	0.001		
		13:33	2	0	24.7	55.3	0.16	714		0.1		0.001			
	1階 — 4 保健室	9:55	1	0	26.9	87.1	0.26	552	569	0.1	0.1	0.001	0.001		
		13:41	1	0	26.8	69.8	0.09	586		0.1		0.001			
	5階 — 5 2－1教室	9:59	37	0	27.7	69.6	0.09	1244	1185	0.1	0.1	0.003	0.003		
		13:47	34	0	26.8	54.7	0.09	1125		0.1		0.003			
	5階 — 6 2－2教室	10:01	36	0	26.9	77.6	0.13	964	910	0.1	0.1	0.003	0.003		
		13:49	36	0	26.4	59.3	0.28	855		0.1		0.003			
	4階 — 7 3－3教室	10:04	27	0	26.7	69.0	0.14	1033	1101	0.1	0.1	0.004	0.007		
		13:51	27	0	26.2	63.3	0.18	1169		0.1		0.009			
	4階 — 8 2－3教室	10:06	34	0	26.3	71.6	0.09	1247	1097	0.1	0.1	0.003	0.010		
		13:54	36	0	26.5	61.9	0.07	946		0.1		0.016			
	4階 — 9 2－4教室	10:08	36	0	26.9	74.4	0.24	1293	1402	0.1	0.1	0.004	0.007		
		13:56	36	0	26.2	47.2	0.18	1511		0.1		0.010			
	3階 — 10 3－6教室	10:10	36	0	26.3	75.0	0.33	759	936	0.1	0.1	0.004	0.004		
		14:00	36	0	26.3	65.3	0.10	1112		0.1		0.003			
	3階 — 11 2－5教室	10:15	22	0	26.6	71.9	0.05	936	956	0.1	0.1	0.004	0.004		
		14:02	35	0	25.3	65.4	0.24	975		0.1		0.003			
	3階 — 12 1－6教室	10:18	31	0	26.5	68.8	0.07	1365	1267	0.1	0.1	0.005	0.005		
		14:04	32	0	25.8	63.3	0.08	1168		0.1		0.005			
	3階 — 13 体育準備室	9:50	1	0	27.3	81.0	0.04	629	581	0.1	0.1	0.003	0.003		
		13:35	1	0	27.9	72.3	0.09	533		0.1		0.003			